



index: _____ sprememba: _____ datum: _____ ime in priimek: _____

- LEGENDA:**
- DOVOD OGREVANJE
 - POVRA TEK OGREVANJE
 - PLIN
 - MEHČANA VODA
 - HLADNA VODA
 - TOPLA VODA
 - - - CIRKULACIJA
 - - - ELEKTRO POVEZAVE

OPOMBA: PRED NAROČANJEM MATERIALA PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!

Vse v načrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu! VELJAVO IZKljučNO IZPISANE MERE – NE MERI PO NAČRTU!
 V skladu s predpisi, mora izvajalec, pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAMENOST IZVEDBE JAVNO IZVAJALEC DELI I SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKANTOV!
 © VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

ČRPALKA q=7,70m ³ /h k _v =0,78bar	ČRPALKA q=2,80m ³ /h dp=0,72bar	ČRPALKA q=3,0m ³ /h dp=0,60bar
NILO Stratos MAXO 40/0,5-12 Pel=0,01-0,49kW 1 x 230V/50Hz	NILO Stratos MAXO 25/0,5-10 Pel=0,007-0,275kW 1 x 230V/50Hz	NILO Stratos MAXO 25/0,5-8 Pel=0,007-0,16kW 1 x 230V/50Hz
TROPOTNI VENTIL q=7,70m ³ /h k _v =20,0m ³ /h dp=0,14bar DN40 1x230V AC/50Hz	TROPOTNI VENTIL q=2,80m ³ /h k _v =8,0m ³ /h dp=0,12bar DN25 1x230V AC/50Hz	

OBJEKT: KRALJ PREDELAVA OBSTOJEČE OLJNE KOTLARNE ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO		JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Ob Belarčnici 5, 3313 Polzeja tel.: 03 435 14 50 IS 2465	
NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva Sb, 3270 LAŠKO		MERILO: 1:1%	ST. PROJEKTA: 891-IB70-2020 ST. NAČRTA: 891-IB70-2020
SESTAVNI DEL: Ogrevanje in plin HEMA KOTLARNE		DATAUM: 03.02.2020	FAZA NAČRTA: PZI
VODJA PROJEKTA: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODOBILSKI INŽENIR: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	DATAUM: 03.02.2020	NAČRTI: STROJNI
SPEMENE:		DATAUM: 03.02.2020	DATAUM: FEBRUAR 2020 LIST SF: